

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ

«Уртазымская ООШ»

Т.Н. Старикова

(подпись) № 138/2

«18» 08 2023г.



## ИНСТРУКЦИЯ

### о мерах пожарной безопасности в помещениях библиотеки

#### 1. Общие требования

1.1. Ответственность за пожарную безопасность несет заведующая библиотекой (библиотекарь).

Он обязан:

- 1.1.1. Обеспечить соблюдение установленного противопожарного режима в помещении.
- 1.1.2. Следить за состоянием системы отопления, электрооборудования и принимать немедленные меры к устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести к пожару.
- 1.1.3. После окончания работы проконтролировать уборку помещений, отключить электросеть, за исключением дежурного освещения.
- 1.1.4. Содержать исправными и постоянно готовыми к действию средства пожаротушения, связи и сигнализации и уметь ими пользоваться.
- 1.1.5. Допускать к работе в помещениях библиотеки лиц, прошедших противопожарный инструктаж.

1.2. Сотрудники, обучающиеся преподаватели, работающие в помещении библиотеки, обязаны:

- 1.2.1. Знать пожарную опасность помещения, а так же применяемых в нем веществ и материалов и соблюдать пожарную безопасность при работе с ними.
- 1.2.2. Строго соблюдать установленные правила и требования настоящей инструкции, не допускать действий, которые могут привести к пожару;
- 1.2.3. Знать местонахождение средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.
- 1.2.4. По окончании работы проверить и привести в порядок свое рабочее место (в электронном читальном зале отключить ПЭВМ, другие приборы и аппараты).

1.3. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности и настоящей инструкции, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут ответственность в дисциплинарном, административном или уголовном порядке - в соответствии с действующим законодательством.

2. Требования пожарной безопасности по предупреждению пожара или возгорания.

2.1. Помещения библиотеки должны быть обеспечены исправными и пригодными к применению первичными средствами пожаротушения - огнетушителями (из расчета 1 огнетушитель на 50 квадратных метров площади). Проверка огнетушителей проводится не реже одного раза в год. Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель должен быть перезаряжен, проведен внешний и внутренний осмотр, а также проведены гидроиспытания на прочность баллона и пневмоиспытания на герметичность корпуса, пусковой головки, шланга и запорного устройства. Помещения электронных читальных залов должны быть обеспечены огнетушителями типа ОУ (из расчета не менее одного огнетушителя на помещение).

2.2. Помещения читальных залов, с одновременным пребыванием 50 и более человек, должны быть оборудованы двумя эвакуационными выходами. Двери эвакуационных выходов не должны запирается на замок, который невозможно открыть изнутри без ключа.

2.3. В помещениях книгохранилищ, каталогов и описаний двери должны быть противопожарными 2-го типа.

2.4. Против дверных проемов помещений книгохранилищ предусматривать проходы шириной, равной ширине двери, но не менее одного метра.

2.5. Продольные проходы между стеллажами, а также между стеллажами и стеной должны быть не менее 0,8 м шириной. Главный проход должен быть не менее 1,2 м, а проход между торцами

- 2.1. стеллажей и стеной не менее 0,45 м шириной.
- 2.2. Стеллажи в книгохранилищах должны изготавливаться, как правило, из негорючих материалов. В отдельных случаях для небольших книгохранилищ, по согласованию с органами Государственной противопожарной службы, разрешается устройство деревянных стеллажей.
- 2.3. Электролампы в помещениях библиотеки должны быть в плафонах закрытого типа.
- 2.4. Расстояние от светильников до объектов хранения должно быть не менее 0,5 метра.
- 2.5. В помещениях библиотеки запрещается:
  1. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
  2. Устанавливать и применять бытовые электронагревательные и электрообогревательные приборы.
  3. Курить.
  4. Загромождать проходы и подходы к средствам пожаротушения.
  5. Склаживать объекты хранения в проходах.
  6. Использовать деревянные подставки, поддоны, стеллажи и т.д. без обработки их огнезащитным составом.
- 2.6. Против дверных проемов помещений книгохранилищ предусматривать проходы шириной, равной ширине двери, но не менее одного метра.
- 2.7. Продольные проходы между стеллажами, а также между стеллажами и стеной должны быть не менее 0,8 м шириной. Главный проход должен быть не менее 1,2 м, а проход между торцами стеллажей и стеной не менее 0,45 м шириной.
- 2.8. Стеллажи в книгохранилищах должны изготавливаться, как правило, из негорючих материалов. В отдельных случаях для небольших книгохранилищ, по согласованию с органами Государственной противопожарной службы, разрешается устройство деревянных стеллажей. Электролампы в помещениях библиотеки должны быть в плафонах закрытого типа.
- 2.9. Расстояние от светильников до объектов хранения должно быть не менее 0,5 метра.

### **3. Требования по действиям на случай пожара.**

Каждый, обнаруживший пожар или загорание, обязан:

- 3.1. Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону прямой связи или № 01.
- 3.2. Организовать вызов к месту пожара заведующего абонементом.
- 3.3. Принять меры к эвакуации людей и спасению материальных ценностей, согласно плану эвакуации.
- 3.4. Организовать вызов к месту пожара директора библиотеки и сообщить администрации школы.

### **4. Оказание первой помощи при ожогах.**

- 4.1. При загорании на пострадавшем одежде, надо быстро набросить на него пальто, любую плотную ткань или сбить пламя водой.

Нельзя бежать в горящей одежде, т.к. ветер, раздувая пламя, увеличит и усилит ожог.
- 4.2. При оказании помощи пострадавшему, во избежание заражения, нельзя касаться руками обожженных участков кожи или смазывать их мазями, жирами, маслами, вазелином, присыпать питьевой содой, крахмалом и т.д. Нельзя вскрывать пузыри, удалять приставшие к обожженному месту различные вещества и материалы, т.к. удаляя их, легко можно создать благоприятные условия для заражения ран.
- 4.3. При небольших по площади ожогах первой и второй степени надо положить на обожженный участок кожи стерильную повязку.
- 4.4. Одежду и обувь с обожженного места нельзя срывать, а надо разрезать ножницами и осторожно снять. Если обгоревшие куски одежды прилипли к обожженному участку тела, то поверх их следует положить стерильную повязку и направить пострадавшего к врачу.
- 4.5. При тяжелых и обширных ожогах пострадавшего необходимо завернуть в чистую простыню или ткань, не раздевая его, укрыть потеплее, напоить теплым чаем и создать покой до прибытия врача.
- 4.6. Обожженное лицо необходимо закрыть стерильной марлей.
- 4.7. При ожогах глаз делать холодные примочки из раствора борной кислоты (половина чайной ложки кислоты на стакан воды) и немедленно направить пострадавшего к врачу.